

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Isolatiemeter](#)

## 3005A



### ISOLATIEMETER

#### Algemene kenmerken

- Balkgrafiek voor uitlezing van de isolatieweerstand
- Weergave van de AC spanning met knipperend symbool
- Nulinstellingsfunctie voor automatische aftrek van de meetsnoerweerstand om de werkelijke weerstandwaarde weer te geven
- Buzzer bij circuit onder spanning
- Als men de testknop loslaat, worden de opgeslagen belastingen in het te testen circuit automatisch ontladen
- 200mA continuïteitsmeetstroom (IEC 61557)
- Minimum 1mA stroom bij isolatietests conform IEC 61557

#### Toebehoren

- 7122A (meetsnoeren)
- 9074 (etui voor meetsnoeren)
- 8923 (Zekering [F500mA/600V] ) × 2
- R6P (AA) × 8
- 9121 (draagriem)
- Handleiding

## Documentatie

 [Technische fiche](#)

## Handleidingen

 [Handleiding](#)